



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе
Березовский, городе Верхняя Пышма

(Северный Екатеринбургский отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области)

Авангардная ул., дом 5 А, г. Екатеринбург, 620012,
Тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99
e-mail: mail_10@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77149652 ОГРН 1056603541565,
ИНН 6670083677 КПП 667001001

Муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению – детский сад
№ 15 "Теремок"

624070, Свердловская область,
г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 24 К. А.

e-mail: teremok15ds@mail.ru



ПМ № 66240041000116096243 от 02.11.2024

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений требований санитарно-эпидемиологического
законодательства**

от 06.12.2024г

№ 66-10-09/04-22059-2024

При проведении профилактического визита с 29.11.2024г 09 час. 52 мин. по 06.12.2024г 15 час. 00 мин. в
отношении

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 15 "Теремок"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 24 к. А

дата регистрации 06.12.2002г

ИНН/ОГРН 6606014500 / 1026600730144

на объекте – Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 15
"Теремок" (624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Кирова, д. 24 к. А)

При рассмотрении представленных документов: акта профилактического визита № 66-10-09/04-22058-2024
от 06.12.2024г

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п. 11(4) Постановления Правительства РФ от
10.03.2022г. № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора),
муниципального контроля"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

| № п/п | содержание мероприятия | № нормативного документа | пункт НД | Срок |
|-------|---|--------------------------|----------|--------------|
| 1. | Устранить дефекты и повреждения полов в раздевальной и зоне санитарных узлов (туалетов) туалетной комнаты группы "Смешарики"; раздевальной группы "Гномики"; раздевальной, спальне, групповой (игровой) и умывальной зоне туалетной комнаты группы "Фантазеры"; между спальней и групповой (игровой) группы "Солнышки"; групповой (игровой) группы "Почемучки". | СП 2.4.3648-20 | 2.5.2 | 31.08.2025г. |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|-----------|--------------|
| 2. | Устранить следы протеканий на потолке в групповой (игровой) группы "Солнышки", умывальной зоне туалетной комнаты группы "Подсолнухи", спортивном зале, кабинете педагога-психолога. | СП 2.4.3648-20 | 2.5.3 | 31.08.2025г. |
| | Устранить дефекты и повреждения потолков в раздевальной группы "Фантазеры", групповой (игровой) группы "Сказка"; спортивном и музыкальном зале; прачечной; кабинете психолога. | | | |
| | Устранить признаки поражения грибком стен и потолка лестничных пролетов правого и левого крыла на 2 этаже. | | | |
| | Устранить дефекты и повреждения стен в умывальной зоне туалетной комнаты и раздевальной группы "Подсолнухи"; раздевальной групп "Фантазеры", "Сказка", "Радуга" и "Непоседы"; зоне санитарных узлов туалетной комнаты группы "Смешарики"; раздевальной и групповой (игровой) группы "Почемучки". | | | |
| | Источники искусственного освещения в умывальной зоне туалетной комнаты группы "Фантазеры", спальне групп "Гномики" и "Подсолнухи", а также в прачечной содержать в исправном состоянии. | | | |
| 4. | Оборудовать окна в групповой (игровой) групп "Фантазеры", "Подсолнух", "Смешарики", а также спальне групп "Смешарики" и "Радуга" регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) длиной не ниже уровня подоконника. | 2.4.13 | | |
| 5. | Оборудовать буфетную группы "Фантазеры", а также групповую (игровую) группы "Смешарики" мебелью, допускающей проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. | 2.4.9 | | |
| 6. | Обеспечить расстановку кроватей в спальне группы "Гномики" в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно: ширина прохода между кроватями должна составлять не менее 50 см, расстояние между изголовьями двух кроватей – не менее 30 см. | СП 2.4.3648-20 | 3.1.6 | |
| | | СанПиН 1.2.3685-21 | табл. 6.2 | |
| 7. | Обеспечить трехуровневые трансформируемые кровати в спальне группы "Подсолнухи" самостоятельными заходами. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.8 | |
| 8. | Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви детей всех групповых. | | 3.7.4 | |
| 9. | Оборудовать туалетную комнату группы "Звездочки" (старшая группа, дети в возрасте 5-6 лет) отдельными кабинками с дверьми для мальчиков и девочек. | | 3.7.1 | |
| 10. | Устранить дефекты санитарно-технического оборудования в туалетных комнатах групп "Гномики" и "Сказка". | | 2.4.11 | |
| 11. | Мебель (столы и стулья) в группах "Фантазеры" и "Смешарики" обеспечить цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой детей. | СП 2.4.3648-20 | 2.4.3 | |
| | | СанПиН 1.2.3685-21 | табл. 6.2 | |
| 12. | Обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории дошкольного образовательного учреждения без дефектов. | СП 2.4.3648-20 | 2.2.4 | |
| 13. | Организовать дневной сон в старших группах (дети в возрасте 5-6 лет), средней группе "Сказка" (дети в возрасте 4-5 лет) и второй младшей группе "Фантазеры" продолжительностью не менее 2,5 часов. | СанПиН 1.2.3685-21 | табл. 6.7 | |
| 14. | Организовать проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки | СП 2.4.3648-20 | 2.7.4. | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| воздуха в помещениях дошкольного образовательного учреждения. | | | |
|---|--|--|--|

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, в городе Березовский, в городе Верхняя Пышма, 620012, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Авангардная, дом 5 А либо на электронную почту mail_10@66.rosпотребнадзор.ru в срок, установленный предписанием.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить документированную информацию (отчет о выполнении предписания).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 15 "Теремок"

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
Орджоникидзевском, Железнодорожном
районах города Екатеринбурга, в городе
Березовский, в городе Верхняя Пышма

должность лица, уполномоченного осуществлять госнадзор

подпись

Касьяненко Олеся
Сергеевна

ФИО

Предписание получил:

подпись

дата

Место выдачи предписания:

620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

Копия предписания об устранении выявленных нарушений № 66-10-09/04-22059-2024 от 06.12.2024г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, контролируемого лица – Муниципальное казённое учреждение "Управление образования городского округа Среднеуральск" (624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 26. e-mail: obr.sredneuralsk@mail.ru).